

Разъяснения положений документации открытого конкурса в электронной форме № 29437/ОКЭ-АО «ПКС»/2020/ХАБ на право заключения договора по страхованию пункта экипировки вагонов

Запрос о разъяснениях поступил «08» июня 2020 г.

Вопрос № 1:

- 1) Историю убытков за 5 лет: -дата -причина (краткое описание) -сумма;
- 2) Из каких материалов состоит конструктив здания. Если есть деревянные элементы, то обработаны ли они каким-нибудь огнезащитным составом и когда?
- 3) Наличие автоматической пожарной и охранной сигнализаций.

Ответ № 1:

- 1) Убытки за пять лет отсутствуют;
- 2) Конструктив здания состоит из металлоконструкций с заполнением сэндвич-панелей негорючим утеплителем, металлоконструкции обработаны противопожарным средством;
- 3) Здание оборудовано пожарной и пожарной сигнализациями. Охранная сигнализация оборудована световым звуковым оповещением с рассылкой сообщений по средствам сотовой связи (СМС-оповещения на телефоны руководителей предприятия). Пожарная сигнализация оборудована звуковым оповещением. Здание также оборудовано пожарными гидрантами.